


HERZ termosztátok „DE LUXE“

Beépített termosztátszelepekkel szerelt szelepes fűtőtestekre közvetlenül felszerelhető termosztátfejek

Normblatt

9238/9239

2002. júniusi kiadás



Beépítési méretek, mm

- 9238 H** HERZ fűtőtesttermosztát – H, „DE LUXE“, közvetlenül felszerelhető M 30 x 1,5 csatlakozó menettel szerelt szelepes fűtőtestekre, folyadéktöltettel (hydrosensor), „0“ állással, beállítható fagyvédelemmel, takaró és biztosítógyűrűvel.
HERZ fűtőtesttermosztát – H, „DE LUXE“ – Bicolor, aranyozott díszgyűrűvel.
- 9239 D** HERZ fűtőtesttermosztát – D, „DE LUXE“, közvetlenül felszerelhető szelepes fűtőtestekre gyorszárási bilincsel, folyadéktöltettel (hydrosensor), „0“ állással, beállítható fagyvédelemmel, takaró és biztosítógyűrűvel.
HERZ fűtőtesttermosztát – D, „DE LUXE“ – Bicolor, aranyozott díszgyűrűvel.

Termosztátfejek „DE LUXE”

Szín	9238 H	9238 H – Bicolor	9239 D	9239 D – Bicolor
króm	1 9238 41	1 9238 45	1 9239 41	1 9239 45
antracit	1 9238 42	1 9238 46	1 9239 42	1 9239 46
arany	1 9238 43	–	1 9239 43	–
fehér (RAL 9010)	1 9238 44	1 9238 47	1 9239 44	1 9239 47
matt fekete	1 9238 49	1 9238 50	1 9239 49	1 9239 50
Szaniter szín	9238 H		9239 D	
pergamon	S 9238 01		S 9239 01	
ékei	S 9238 02		S 9239 02	
manhattan	S 9238 03		S 9239 03	
havasi gyopás	S 9238 04		S 9239 04	
kalüpszó	S 9238 05		S 9239 05	
bahamabézs	S 9238 06		S 9239 06	
greenwich	S 9238 07		S 9239 07	
jázmin	S 9238 08		S 9239 08	
natura	S 9238 09		S 9239 09	
ultramarinkék (RAL 5002)	S 9238 10		S 9239 10	
tűzvörös (RAL 3000)	S 9238 11		S 9239 11	
rubinvörös (RAL 3003)	S 9238 12		S 9239 12	
szignálkék (RAL 5005)	S 9238 13		S 9239 13	
aranyárga (RAL 1004)	S 9238 14		S 9239 14	
világos elefántcsont (RAL 1015)	S 9238 15		S 9239 15	

Rendelési számok

Megkeresésre különleges színek, színkombinációk és egyéb fémes bevonatok rendelhetők.

A HERZ termosztátfej nem igényel karbantartást.
Előírtérték-tartomány 6–30 °C
Fagyvédelem 6 °C

Műszaki adatok

A HERZ termosztátok érzékelő és szabályozó egységek. A HERZ hydrosensor folyadéktöltetének térfogatváltozása mozgatja a szelepscsoportot.
A kézi kerék elforgatásával előválasztja a kellemes közérzethez szükséges kívánt hőmérsékletet, majd azt a termosztát a fűtőtestszelep automatikus nyitása és zárása révén állandó szinten tartja.
A termosztátfej óra járásával ellentétes irányba forgatásával növeli, az óra járásával megegyező irányba forgatásával csökkenti a helyiség-hőmérsékletet.

Működés módja

A helyiségben az alábbi körülbelüli hőmérsékleteket állíthatja be, ha a kézi kereket az adott jelölésre forgatja; a beszerelés módjától és a rendszer kivitelétől függően néhány fokos (K) eltérés előfordulhat.

Jelölés	*	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6
°C (kb.)	6	10	13	17,5	20	22	25	28

A termosztátot az óra járásával ellentétes irányba a maximális beállításhoz (gyári beállítás) forgatva kb. 30 °C-os hőmérsékletet biztosíthat.

Beállítási lehetőségek


Kézikerék-skála


Maximális beállítás

HERZ Armatura Hungária Kft.

Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41.
e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.hu




A  beállítás a komfortpont, és kb. 20 °C-nak, azaz a fűtés, a közérzet és az energiamegtakarítás szempontjából optimális beállításnak felel meg.




Komfortbeállítás


„*“ állásban a szelep kb. 6 °C környezeti hőmérsékletnél önműködően nyit és megakadályozza a rendszer befagyását.



Fagyvédelem
*

A kézi kereket „0” állásba forgatva elzárja a termosztátszelepet és kikapcsolja a fagyvédelmet.
A termosztatikus funkció fennmarad.



Lezárás

A fűtési időszak végén nyissa ki a termosztátokat a szabályozó óra járásával ellentétes irányba való forgatásával, így megakadályozhatja, hogy a szeleplülésre szennyeződés rakódjon le.

Nyári beállítás

A HERZ termosztátot tilos – nehéz függönyökkel vagy burkolattal – letakarni. Ezen felül ügyeljen arra, hogy a készülékekből – pl. tévékészülék – származó erős hőszugárzás ne befolyásolja a termosztát egység működését. A szabályozási funkció hibátlansága kizárólag akkor biztosítható, ha a termosztát képes érzékelni a tényleges helyiség-hőmérsékletet.

Szerelési előírások

A „DE LUXE” sorozatba tartozó HERZ termosztátszelepek kiváló minőségű felülettel rendelkeznek. Kizárólag puha ronggyal vagy hasonlóval tisztítsa őket. A tisztításhoz éles tárgyakat, súrolószert, háztartási vagy vegyi tisztítószert használni tilos.

Ápolás

HERZ termosztát 9238 H

A HERZ termosztátot közvetlenül, adapter nélkül csavarozza fel a beépített termosztátszelepekkel szerelt szelepes fűtőtestek M 30 x 1,5 csatlakozó menetére.

Alkalmazási tartomány

1. Csavarozza le a menetes kupakot a termosztátszelepről.
2. Helyezze fel a termosztátfejet „teljesen nyitott” állásban (gyári beállítás) a szelep alsórészre úgy, hogy a forgatásgátló bekattanjon és a segédjelölés jól látható legyen.
3. Tolja előre a takaróhüvelyt a rögzítőanyával, forgassa el őket az óra járásával megegyező irányba, majd kézzel húzza meg a hüvelyt és a rögzítőanyát.
4. Húzza vissza a takaróhüvelyt.
5. A kézi kerék forgatásával ellenőrizze a működést.

Szerelés

HERZ termosztát 9239 D

A HERZ termosztátot közvetlenül, adapter nélkül csavarozza fel a beépített, gyorszárású bilincses szelepekkel szerelt kompakt szelepes fűtőtestekre.

Alkalmazási tartomány

1. Vegye le a védőkupakot a fűtőtestről.
2. Helyezze fel a termosztátfejet „teljesen nyitott” állásban (gyári beállítás) a szelep felsőrészre úgy, hogy a jelölés fölfelé nézzen, a forgatásgátló bordái pedig becsússzanak a felsőrész hornyába. Ehhez tolja hátra az anyát a kézi kerék irányába.
3. Ezután tolja fel ütközésig a termosztátfejet; a reteszelés ellenállásának leküzdéséhez némi erőt kell kifejteni.
4. Tolja előre a takaróhüvelyt a rögzítőanyával, forgassa el őket az óra járásával megegyező irányba, majd kézzel húzza meg a hüvelyt és a rögzítőanyát.
5. Húzza vissza a takaróhüvelyt.
6. A kézi kerék forgatásával ellenőrizze a működést.

Szerelés